



Максимальная тепловая нагрузка СО	1100 кВт	
Максимальная тепловая нагрузка ГВС №1	300 кВт	
Максимальная тепловая нагрузка ГВС №2	300 кВт	
Теплоноситель	вода	
Температура теплоносителя в ТС (зима)	T1	T2
	105°C	70°C
Температура теплоносителя в ТС (лето)	T1	T2
	70°C	40°C
Температура теплоносителя в СО	T11	T21
	80°C	60°C
Температура воды ХВС	В1	
	14°C	
Температура воды ГВС	Т3	
	65°C	

Примечание:  
 Положение спускников и воздушников показано условно, так как принципиальная схема не отображает расположение трубопроводов.

Ютермо 0000.0.0000.00.00				
24-х этажный жилой дом г. Краснодар				
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата
ГИП				
Разработал				
Блочный индивидуальный тепловой пункт			Старая	Лист
Принципиальная тепловая схема			1	1
ООО "Ютермо"				